

VELUX Schweiz AG
Industriestr. 7
4632 Trimbach

EINGEGANGEN 30. JULI 2012

Auftrag 853112
Kunden-Nr. 511-5232.7
Datum 27.07.2012
Betrifft Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Suva
Fluhmattstrasse 1
6002 Luzern

Roland Richli
Direktwahl 041 419 5767
Direktfax 041 419 5886
roland.richli@suva.ch

Bestätigung Durchbruchsisicherheit
Velux: Flachdach-Fenster und Rauch- und Wärmeabzugfenster
Flachdach C_P mit und ohne Aufsetzkranz

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Prüfbericht Nr. 7/2011 und die " DGUV Test Prüfbescheinigung Nr. BAU/TB 11143-DGUV" betreffend der Durchbruchsisicherheit des Produktes "Flachdach-Fenster und Rauch- und Wärmeabzugfenster; Flachdach C_P mit und ohne Aufsetzkranz" wurde durch unseren Mitarbeiter Roland Richli geprüft.

Gemäss Prüfbericht wurden dynamische Belastungstests bis zu 1200 Joule durchgeführt. Dabei wurde überprüft, wie sich das Produkt unter der Einwirkung veränderlicher Lasten verhält.

Das Produkt mit der Typenbezeichnung "Flachdach-Fenster und Rauch- und Wärmeabzugfenster; Flachdach C_P mit und ohne Aufsetzkranz" wurde den Belastungstest gemäss den zurzeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen unterzogen. Dabei wurden die Belastungstests bestanden.

Das Produkt "Flachdach-Fenster und Rauch- und Wärmeabzugfenster; Flachdach C_P mit und ohne Aufsetzkranz" kann somit das Durchstürzen einer Person durch das Oblicht langfristig und dauerhaft verhindern.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Suva Luzern, Arbeitssicherheit
Bereich Bau


Roland Richli