

BG/DGUV-Prüfbescheinigungen für Ausstiegfenster als Schornsteinfeger-Ausstieg

Sehr geehrte VELUX Kundin, sehr geehrter VELUX Kunde,

nachfolgend erhalten Sie die gewünschten Informationen über BG/DGUV-Prüfbescheinigungen für Ausstiegfenster als Schornsteinfeger-Ausstieg.

In diesem Dokument finden Sie Informationen zu folgenden VELUX Fenstertypen:

1. GTU/GTL* - Wohn- und Ausstiegfenster mit Klapp-Schwing-Funktion
2. GXU/GXL - Wohn- und Ausstiegfenster mit Türfunktion
3. GVT - Wärmedämmter Dachausstieg für Kalträume
4. CXP* - Flachdach-Ausstiegfenster

***GTU/GTL - Wohn- und Ausstiegfenster mit Klapp-Schwing-Funktion**


Der Fenstertyp VELUX GTU/GTL verfügt über einen oben angeschlagenen Fensterflügel, der sich 67° nach oben aufklappen lässt. Für eine uneingeschränkte Zulassung als Schornsteinfegerausstieg wird ein Lichtraumprofil von 160 cm gefordert – gemessen lotrecht beginnend ab Fenster-Blendrahmen-Unterkante.

Dieses Lichtraumprofil wird bei einer Dachneigung bis zu 30° erreicht, ab 30° DN ist eine Einhaltung dieses Lichtraumprofils nicht möglich.

***Hinweis für zum Fachdachausstiegfenster CXP:**

CXP hat kein BG bzw. DGUV Prüfbescheinigung als Schornsteinfegerausstieg, weil zu dessen Prüf voraussetzung auch der Weg aus dem bzw. zu dem Fenster hinauf ausschlaggebend ist, dieser wird nicht von uns gestellt sondern ist bauseitig zu erbringen.

1. Die DGUV-Prüfbescheinigung für GTL bis 30° Dachneigung nachfolgend

 DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachausschuss Bauwesen	
<hr/> PRÜFBERICHT <hr/>	
Aktenzeichen:	DOK 621.732-Velux 8 GTL
Prüfzeichen:	DGUV Test
Gültigkeit:	5 Jahre
<u>ALLGEMEINES</u>	
Antragsteller*:	VELUX GmbH Gazellenkamp 168 D – 22527 Hamburg
Hersteller*:	Thyregod Byggningsindustri A/S Nordre Ringvej 9 DK – 7323 Give
<u>GERÄTEART</u>	
Produktbezeichnung *:	Ausstiegsfenster
Typ (en) *:	- GTL -
<u>PRÜFUNG</u>	
Prüfantrag vom:	17.06.2013
Angebot vom:	02.08.2013 Nr. 2013134
Tag der Prüfung:	17.12.2013
Prüfer:	R.Otto
Vertreter des Antragstellers:	Herr Lars Jensen

Seite 1 zum Prüfbericht DOK 621.732-Velux 8 GTL vom 17.12.2013

Bemerkungen *

Aufbau- und Verwendungsanleitung (Montageanleitung) beachten

ERGEBNIS DER PRÜFUNG

Die Durchbiegung des unteren Rahmenbauteils ist unter Einwirkung gleichzeitig wirkender Lasten von vertikalen 1,5 kN und horizontal von 0,3 kN kleiner als 1/100 der Stützweite. Das lichte Maß für Durchstiegsöffnungen von 60 cm x 80 cm wird eingehalten. Die normative Vorgabe des Lichtraumprofils von 60 cm Breite und 1,60 m Höhe wird konstruktiv bedingt nur bei Dachneigungen bis max. 30° eingehalten. Daher ist das Produkt als Durchstiegsöffnung für Schornsteinfegearbeiten nur für Dachneigungen bis max. 30° geeignet.

Das Gerät entspricht entspricht nicht den o. a. Prüfgrundlagen.

10717 Berlin, 17.12.2013

Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT



.....
Dipl.-Ing. R. Otto
Prüfer

*) Angaben für die Prüfbescheinigung

1. Die DGUV-Prüfbescheinigung für GTU bis 30° Dachneigung nachfolgend

PRÜFBERICHT

Aktenzeichen: DOK 621.732-Velux 7 GTU
Prüfzeichen: DGUV Test
Gültigkeit: 5 Jahre

ALLGEMEINES

Antragsteller*: VELUX GmbH
Gazellenkamp 168
D – 22527 Hamburg

Hersteller*: Thyregod Byggningsindustri A/S
Nordre Ringvej 9
DK – 7323 Give

GERÄTEART

Produktbezeichnung *: Ausstiegsfenster
Typ (en) *: - GTU -

PRÜFUNG

Prüfantrag vom: 17.06.2013
Angebot vom: 02.08.2013 Nr. 2013134
Tag der Prüfung: 16.12.2013
Prüfer: R.Otto
Vertreter des Antragstellers: Herr Lars Jensen

Bemerkungen *

Aufbau- und Verwendungsanleitung (Montageanleitung) beachten

ERGEBNIS DER PRÜFUNG

Die Durchbiegung des unteren Rahmenbauteils ist unter Einwirkung gleichzeitig wirkender Lasten von vertikalen 1,5 kN und horizontal von 0,3 kN kleiner als 1/100 der Stützweite. Das lichte Maß für Durchstiegsöffnungen von 60 cm x 80 cm wird eingehalten. Die normative Vorgabe des Lichtraumprofils von 60 cm Breite und 1,60 m Höhe wird konstruktiv bedingt nur bei Dachneigungen bis max. 30° eingehalten. Daher ist das Produkt als Durchstiegsöffnung für Schornsteinfegarbeiten nur für Dachneigungen bis max. 30° geeignet.

Das Gerät entspricht entspricht nicht den o. a. Prüfgrundlagen.

10717 Berlin, 16.12.2013

Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT



.....
Dipl.-Ing. R. Otto
Prüfer

*) Angaben für die Prüfbescheinigung

2. GXU/GXL - Wohn- und Ausstiegsfenster mit Türfunktion

Der Fenstertyp VELUX GXU/GXL verfügt über einen seitlich angeschlagenen Fensterflügel, der sich als Tür seitlich aufklappen lässt.

Die DGUV-Prüfbescheinigung für den Fenstertyp aus Kunststoff GXU nachfolgend:

<p>Bescheinigung Nr. BAU 13227 vom 18.12.2013</p>		 <p>DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Bauwesen</p>
<h3>DGUV Test Prüfbescheinigung</h3>		
Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Velux GmbH Gazellenkamp 168 22527 Hamburg	
Produktbezeichnung:	Ausstiegsfenster	
Typ:	GXU (FK06)	
Prüfgrundlage:	DIN 18 160 Teil 5, Ausgabe 05.2008 (Prüfkraft 1,5 kN)	
Zugehöriger Prüfbericht:	DOK 621.732-Velux 6	
Weitere Angaben:	Aufbau- und Verwendungsanleitung (Montageanleitung) beachten. Bestimmungsgemäße Verwendung Durchstiegsöffnung in Dachflächen mit einer Neigung bis 60° aus kleinformatischen Deckwerkstoffen (z.B. Dachsteine, Dachziegel, Schiefer, Faserzement). Hersteller: Thyregod Byggnisindustri A/S Nordre Ringvej 9, 7323 Give, DÄNEMARK	
<p>Das geprüfte Baumuster entspricht den zur Zeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der Bundesrepublik Deutschland. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: 17.12.2018 Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.</p>		
 <p>Dipl.-Ing. Univ. Reinhold Hartdegen Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle</p>		 
Postanschrift:	Landsberger Straße 309 / 80687 München	E-Mail: p-z-8@bgbau.de
Telefon./Fax:	+49 (0) 89 8897-856 / +49 (0) 89 8897-859	
Internet:	http://www.bgbau.de	

Die DGUV-Prüfbescheinigung für den Fenstertyp aus Holz GXL nachfolgend:

Bescheinigung Nr. BAU 13226 vom 18.12.2013		 DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Bauwesen
DGUV Test Prüfbescheinigung		
Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Velux GmbH Gazellenkamp 168 22527 Hamburg	
Produktbezeichnung:	Ausstiegsfenster	
Typ:	GXL (FK06)	
Prüfgrundlage:	DIN 18 160 Teil 5, Ausgabe 2008 (Prüfkraft 1,5 kN)	
Zugehöriger Prüfbericht:	DOK 621.732-Velux 4	
Weitere Angaben:	Aufbau- und Verwendungsanleitung (Montageanleitung) beachten Bestimmungsgemäße Verwendung Durchstiegsöffnung in Dachflächen mit einer Neigung bis 60° aus kleinformatigen Deckwerkstoffen (z.B. Dachsteine, Dachziegel, Schiefer, Faserzement) Hersteller: VELUX Magyarorszag Fertődi Epitőkomponens Kft Malom Köz.1, 9431 Fertőd, UNGARN	
<p>Das geprüfte Baumuster entspricht den zur Zeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der Bundesrepublik Deutschland. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: 17.12.2018 Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.</p>		
 Dipl.-Ing. Ulrich Reinhold Hurdigen Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle		 
Postadresse: PZ907 02.13	Landsberger Straße 309 / 80637 München Telefon/Fax: +49 (0) 89 8897-858 / +49 (0) 89 8897-859 Internet: http://www.dgbau.de	E-Mail: p-z-8@dgbau.de

3. GVT - Wärmedämmter Dachausstieg für Kalträume

Der Fenstertyp VELUX GVT verfügt über einen seitlich angeschlagenen Fensterflügel, der sich als Tür seitlich aufklappen lässt.

Die DGUV-Prüfbescheinigung für den Fenstertyp GVT nachfolgend (als Auszug):

<p>Zertifikat Nr. IFA 1804047 vom 06.03.2018</p>	 <p>IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test</p>
<h3>DGUV Test - Zertifikat</h3>	
<p>Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers: (Auftraggeber)</p>	<p>Velux GmbH Gazellenkamp 168 22527 Hamburg</p>
<p>Produktbezeichnung:</p>	<p>Dachfenster als Handwerkerausstieg</p>
<p>Typ:</p>	<p>Velux GVT 103 für ungedämmte Räume</p>
<p>Prüfgrundlage:</p>	<p>DIN 18160-5:2016-04 "Abgasanlagen"</p>
<p>Zugehöriger Prüfbericht:</p>	<p>Nr. 2017 23163 vom 26.02.2018 - IFA, Sankt Augustin</p>
<p>Weitere Angaben:</p>	<p>Bestimmungsmäßige Verwendung: Einbau als Dachfenster für ungedämmte Räume, geeignet als Ausstiegöffnung für Handwerker bei Wartungsarbeiten.</p>
<p>Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen. Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: 05.03.2023</p> <p>Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.</p>	
<p> Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle</p> <p> Dr. Ing. Detlef Mewes Fachzertifizierer</p>	
<p><small>PZB08 04 04 Deutscher Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e.V. Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand Vereinsregister-Nr. VR 751 B, Amtsgericht Charlottenburg</small></p>	<p><small>Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test Alte Heerstraße 111 • 53757 Sankt Augustin • Deutschland Telefon: +49 (0) 22 41 2 31-2751 • Fax: +49 (0) 22 41 2 31-22 34</small></p>

Rückseite DGUV Test - Zertifikat IFA 1804047

DGUV Test Zeichen



P2808
04.17

Weitere Fachinformationen und Unterlagen
erhalten Sie über unseren Internetauftritt www.velux.de/info